

**Ulsted Vandværk**  
**Lucernehaven 6, Ulsted**  
**9370 Hals**  
**Att.: Jørgen Jørgensen**

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00498984-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00498984  
**Kundenr.:** CA0003346  
**Modt. dato:** 15.12.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Ulsted Vandværk. Filter - / 4817000150  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøvedtagning:** 15.12.2016 kl. 12:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 15.12.2016 - 16.12.2016

**Prøvemærke:** Åbne Filtre

Lab prøvenr:	80395021	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80316058				*		
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.006	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.003	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

16.12.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**